

CHECK

NEN-1594:2006

Hoogstwaarschijnlijk denk je bij het bouwen of renoveren van een groot pand niet als eerste aan een droge blusleiding. Toch is de aanleg en het onderhoud van een droge blusleiding erg belangrijk. Sterker nog, voor grote gebouwen van 20 meter of hoger is het zelfs verplicht. Middels een droge blusleiding kan de brandweer namelijk snel bluswater inzetten op hogere plaatsen in het gebouw. Niet iedereen kan en mag daarom zomaar een droge blusleiding keuren.

Tijd, geld en dubbel werk besparen?

Een droge blusleiding zelf, of door een niet-erkend bedrijf, (laten) aanleggen is natuurlijk ontzettend omslachtig. Er komen veel (tussen)partijen bij kijken en het is behoorlijk foutgevoelig. Een droge blusleiding laten aanleggen, direct door een erkende expert, scheelt een hoop tijd, geld en gedoe.

Droge blusleiding. In één keer goed.

Rever Brandbeveiliging B.V. is een NCP-erkend bedrijf in het keuren en certificeren van droge blusleidingen, conform NEN-1594:2006, en verzorgt ook de aanleg van droge blusleidingen voor aannemers, installateurs en brandbeveiligingbureaus door heel Nederland.

Benieuwd naar waar een droge blusleiding conform NEN-1594:2006 onder andere aan moet voldoen?



- ✓ Een droge blusleiding is verplicht in ieder pand met een verblijfshoogte van 20 meter of hoger of panden met een grote inzetdiepte waardoor de brandweer niet overal in het pand met bluswater kan komen.
- ✓ Een droge blusleiding moet na aanleg door een NCP-erkend bedrijf geïnspecteerd en gecertificeerd worden.
- ✓ De brandkranen van een droge blusleiding moeten jaarlijks geïnspecteerd worden door een erkend bedrijf.
- ✓ Een testcertificaat is 5 jaar geldig. Een droge blusleiding moet bij oplevering, en elke 5 jaar hierna, getest worden op max. druk d.m.v. een hydrostatische druktest met water.
- ✓ Een droge blusleiding moet vervaardigd zijn van onbrandbaar materiaal.
- ✓ Droge blusleidingen die vóór mei 2009 zijn opgeleverd moeten afgeperst worden op een persdruk van 16 bar.
- ✓ Droge blusleidingen die na mei 2009 zijn opgeleverd moeten afgeperst worden op een persdruk van 24 bar.
- ✓ Een droge blusleiding is drukvast als deze binnen 5 minuten niet meer dan 1 bar drukverlies vertoont.
- ✓ Een droge blusleiding moet altijd met water afgeperst worden, met lucht afpersen is niet toegestaan.
- ✓ Een droge blusleiding is altijd droog. Na testen en een inzet door de Brandweer moet de gehele leiding volledig geledigd worden.
- ✓ Een droge blusleiding is uitgerust met brandkranen op elke etage, voorzien van een CC-armatuur en een blinddeksel die met een 3 kant sleutel door de brandweer te openen is.
- ✓ Het vulpunt moet aangeduid worden met een veiligheidspictogram met een zwarte letter "B" in een wit vlak met een rode rand met een afmeting van 300x400 mm.
- ✓ Een DBL moet zodanig ontworpen zijn dat op de hoogste etage een wateropbrengst van 36M³/hr. gegarandeerd kan worden voor panden die tevens voorzien zijn van sprinklers in algemene ruimtes. Indien er geen sprinklers in het pand aanwezig zijn moet er gegarandeerd 2 x 36M³/hr. verdeeld over 2 brandkranen af te nemen zijn.
- ✓ De minimale leiding diameter moet DN80 zijn.